


**Technische Abteilung**



1 Hauseinführung mit Gashauptabsperung (HAE)

2 Gasströmungswächter

3 Rohrgelenk, danach Rohrschelle als Festpunkt

4 Gaszählereckhahn im Zählerein- und Ausgang

5 Gaszähler

6 zusätzlicher Gasströmungswächter wird bei bei mehr als 1 Zähler erforderlich

7 Zählerregler auf 22 mbar

**Hauseingangsdruck: ca. 40 - 45mbar**